

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie kontroli okresowej (przeгляdu) na podstawie Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane (co 5 lat) w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w zakresie:

- kontroli stanu sprawności połączeń,
- kontroli stanu sprawności zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
- wykonania pomiarów oporności izolacji przewodów,
- kontroli stanu sprawności i pomiarów oporności uziemień instalacji i aparatów,
- kontroli stanu sprawności i pomiarów oporności uziemień budynków.

WYKAZ ILOŚCI PUNKTÓW POMIAROWYCH

Wykaz ilości punktów pomiarowych, wyłączników różnicowoprądowych i obwodów elektrycznych (wielkości szacunkowe wyliczone na podstawie protokołów pomiarowych wykonanych w poprzednim okresie)

	gniazda	oprawy oświetleniowe	obwody WLZ	rozłączniki RCD	układ sieci	urządzenia (wentylatory, klimatyzatory, kotły)	uziomy
badania z ostatniego protokołu budynku	impedancja pętli zwarcia	impedancja pętli zwarcia	pomiar rezystancji	pomiar prądu zadziałania		pomiary oporności uziemień aparatów	
Kajakowa 12 przychodnia	432 gniazda + 54 wypusty	337	15 (3 fazowe)	29	TN-S	9	6

UPRAWNIENIA ZAWODOWE WYKONAWCY

przeгляdu zgodnie z zapisami aktów prawnych:

- w Rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 831) w związku z Art.62 ust.4 oraz ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane (aktualnie Dz.U. z 2024 roku, poz. 725) oraz w aktach prawnych regulujących zakres kwalifikacji,
- w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1392).